

Nummer **G96/017**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Nefit Smartline HR11 + 80 l boiler**,

van **Nefit Buderus B.V.**,

te **Deventer, Nederland**,

Gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:


GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	5
SV	Schaarse Verbranding	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
83.3%(H_i).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh;tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw;tap;i} (H _s) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7685	0.600
7685	8926	0.625
8926	10185	0.650
10185	11446	0.675
11446	12688	0.700
12688	13929	0.725
13929	∞	0.750

Apeldoorn, 17 april 2003


ir. M.L.D. van Rij
Directeur.

GASTEC

GASTEC Certification B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Nederland
Wilmerdorp 50
7327 AC Apeldoorn

